

Glassline GmbH
Industriestraße 7-8
74740 Adelsheim

Offenbach, 2007-12-18

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben
2007-12-04

Unser Zeichen - bitte angeben
5006693-9040-0001/97699
FG11/kb-ne

Ansprechpartner
Herr Kilb
Tel (069) 83 06-314
Fax (069) 83 06-858
holger.kilb@vde.com

G u t a c h t e n

Prüfobjekt: Ganzglas – Geländersystem Balardo mit einseitig linienförmig eingespannten Glasscheiben der Fa. Glassline

Dieses Gutachten enthält lediglich das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Es stellt kein allgemein gültiges Urteil des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts über die Eigenschaften der entsprechenden Erzeugnisse aus der laufenden Fertigung dar. Es berechtigt nicht zur Benutzung eines Prüfzeichens des VDE und des Zeichens "GS=geprüfte Sicherheit".

Dieses Gutachten darf Dritten nur im vollen Wortlaut einschließlich dieser Vorbemerkung und unter Angabe des Ausstellungsdatums zur Kenntnis gegeben werden. Jede Veröffentlichung oder Vervielfältigung bedarf der vorherigen, schriftlichen Genehmigung des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts.

I. Aufgabe:

Gemäß den Vorgaben des in der Adresse genannten Auftraggebers wurde eine Ballwurfprüfung in den Räumen des Auftraggebers an dem noch nachfolgend näher spezifizierten Geländersystem durchgeführt. Das System besteht aus einem Klemm- / Tragprofil mit EPDM Klemmschuh, das über die Bauanschlüsselemente mit einem Abstand von ≤ 800 mm am Baukörper befestigt wird. Die Verbundglasscheiben aus VSG-ESG 2x10 mm, PVB 1,52 werden einseitig unten im Klemm- / Tragprofil eingeklemmt. Siehe nachfolgende Übersicht.

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

