

KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG

PT-24-08-16-01

- Produkt:** Spanplatten nach DIN EN 312:2010-12
zur Verwendung im Bauwesen als tragendes Bauelement
nach DIN EN 13986:2004+A1:2015,
der technischen Klasse (TK) P4, P5, P6
Nennstärken der P5 esb Spanplatten 22 mm
- Hersteller:** elka-Holzwerke GmbH
Hochwaldstr. 44, 54497 Morbach
- Auftrag:** Prüfung von Eigenschaftskennwerten zum Nachweis der Übereinstimmung von
Spanplatten im Rahmen der laufenden freiwilligen Fremdüberwachung
- Prüfmethodik:** Biegefestigkeit und Biege-E-Modul nach DIN EN 310:1993-08; Dickenquellung nach
24 h Wasserlagerung nach DIN EN 317:1993-08, Querkzugfestigkeit nach
DIN EN 319:1993-08, Kochquerkzugfestigkeit nach DIN EN 1087-1:1995-04 und
DIN EN 319:1993-08, Rohdichte nach DIN EN 323:1993-08 und nach Feuchtegehalt
DIN EN 322:1993-08
- Prüfbericht:** Prüfbericht 01-2024, Auftrags-Nr. 2117086 vom 16. August 2024
- Prüfergebnisse:** Die geprüften Platten genügen aufgrund der ermittelten Eigenschaftswerte den
Anforderungen der DIN EN 312:2010-12 der technischen Klassen (TK) P4, P5, P6.

Dresden, 16. August 2024

Datum



i.v. Dr. Rico Emmler

Dr.-Ing. Rico Emmler
Zertifizierungsstelle