

Prüfbescheinigung für RLT-Anlagen nach VDI 6022 Blatt 1

für die Firma

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33
37603 Holzminden

Die Lüftungsgeräte der Gruppe „VRL-C“
mit den Produkten

300 G Trend, 300 G Premium, 300 D Trend, 300 D Premium,
870 G Trend, 870 G Premium, 870 D Trend, 870 D Premium

wurden durch den VDI-geprüften Fachingenieur RLQ mit der Registernummer:
PZ-RLQ 004 nach VDI 6022 Blatt 1 (01.2018) überprüft. Diese Prüfungen
wurden mängelfrei bestanden.

Die Lüftungsgeräte entsprechen insbesondere den relevanten Anforderungen aus
der Tabelle 7 der Richtlinie, „Prüfliste“. Insoweit gilt diese Prüfbescheinigung
als eine durch einen VDI-geprüften Fachingenieur RLQ verifizierte
Herstellererklärung gemäß VDI 6022 Blatt 1, Anhang A.

Diese Prüfbescheinigung gilt unter der Voraussetzung fort, dass die Anlagen
gemäß VDI 6022 Blatt 1 instandgehalten werden, die Mängelfreiheit nach den
regelmäßigen Hygienekontrollen und Hygieneinspektionen nach VDI 6022
Blatt 1 bestätigt wird und der Betrieb gemäß VDI 3810 Blatt 4 erfolgt.

Mönchengladbach, den 30.07.2021

Prüfnummer: PZ-RLQ-004-LG-B-107-21



Dr. Dipl.-Ing. Andreas Winkens VDI